

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 42/ _____

Анарский с.о.
Место составления

17.06.2022 г.
Время 14:55

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 42 от 14.06.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района
ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района
БАЙМАГАМБЕТОВ АЗАМАТ ДЮСЕНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа станции Анар отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Общеобразовательная Анарская средняя школа, АҚМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Анарский.

5. Срок проведения проверки 15.06.2022 - 17.06.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Общеобразовательная Анарская средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Система звукового и речевого оповещения автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии; Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года № 55 (далее – ППБ РК №55) п. 62;;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается применение напольного покрытия коридора 1 и 2 этажа из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК № 55 п. 36 п.п. 3;;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку


С. Иванов ООП № 123456789

8. Сведения об обнаружении в отделе в период работы с документами проверочных субъекта, в течение дня, присутствующим при проведении проверки, их наличии или отсутствии

9. Замечания и (или) предложения по результатам проверки

Приложение № ___ - листов

№ 123456789



Примечание: Согласно пункту 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и обоснованные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доказательств принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 28/_____

АНАРСКИЙ С.О.
Место составления

09.04.2021 г.
Время 9:46

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 28 от 05.04.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа станции Анар отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Общеобразовательная Анарская средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Анарский.

5. Срок проведения проверки 08.04.2021 - 09.04.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Общеобразовательная Анарская средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинете НВП допускается эксплуатация решеток на окнах; Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077 (далее – ППБ РК №1077) п. 2-33 п.п. 9;	П. 40 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Дверь на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-41;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Допускается загромождение эвакуационного выхода в помещении спорт зала, а также эвакуационные выходы в здании школы забиты на гвозди; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-44 п.п. 1;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

4	Допускается применение напольного покрытия коридора из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-44 п.п. 4;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете нулевого класса допускается использование поврежденных и незакрепленных розеток; Основание: ППБ РК № 1077 п. 6-4 п.п. 2;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника; Основание: ППБ РК № 1077 п. 6-4 п.п. 4;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Допускается использование розеток на горючем основании; Основание: ППБ РК № 1077 п. 3;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Допускается соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети посредством скруток. Не исполняется соединение, оконцеваний и ответвлений жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; Основание: ППБ РК № 1077 п. 4;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Не предоставлены акты и протокола испытаний, результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны); Основание: ППБ РК № 1077 п. 1632;	П. 119 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	На объекте отсутствует «Инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики» и «Инструкция для дежурного (оперативного) персонала»; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-12;	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует техническая документация (рабочий проект, акт приемки, технические паспорта, ведомость смонтированного оборудования); Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-14;	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.