

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 42/\_\_\_\_\_**

Анарский с.о.  
Место составления

17.06.2022 г.  
Время 14:55

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 42 от 14.06.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района  
ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района  
БАЙМАГАМБЕТОВ АЗАМАТ ДЮСЕНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа станции Анар отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

Общеобразовательная Анарская средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Анарский.

**5. Срок проведения проверки** 15.06.2022 - 17.06.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Общеобразовательная Анарская средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Система звукового и речевого оповещения автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии; Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года № 55 (далее – ППБ РК №55) п. 62;;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается применение напольного покрытия коридора 1 и 2 этажа из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК № 55 п. 36 п.п. 3;;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

**7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

С. Ишмухамбетов ООО А/Суреткер ОҒ.

8. Сведения об участии в проверке и (или) в предоставлении информации в документах, подтверждающих принадлежность субъекта, в течение дня, присутствия/отсутствия при проведении проверки, их подлинности или копии от подписи

9. Замечания и (или) нарушения по результатам проверки

Приложение на    листе

№ 14 от 06 2023г.



Примечание: Согласно пункту 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и обосновать причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 28/\_\_\_\_\_**

АНАРСКИЙ С.О.  
Место составления

09.04.2021 г.  
Время 9:46

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 28 от 05.04.2021 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - старший инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа станции Анар отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

Общеобразовательная Анарская средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Анарский.

**5. Срок проведения проверки** 08.04.2021 - 09.04.2021

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Общеобразовательная Анарская средняя школа

<b>№</b>	<b>Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)</b>	<b>Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения</b>
1	В кабинете НВП допускается эксплуатация решеток на окнах; Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077 (далее – ППБ РК №1077) п. 2-33 п.п. 9;	П. 40 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Дверь на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-41;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Допускается загромождение эвакуационного выхода в помещении спорт зала, а также эвакуационные выходы в здании школы забиты на гвозди; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-44 п.п. 1;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

4	Допускается применение напольного покрытия коридора из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-44 п.п. 4;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете нулевого класса допускается использование поврежденных и незакрепленных розеток; Основание: ППБ РК № 1077 п. 6-4 п.п. 2;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника; Основание: ППБ РК № 1077 п. 6-4 п.п. 4;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Допускается использование розеток на горючем основании; Основание: ППБ РК № 1077 п. 3;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Допускается соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети посредством скруток. Не исполняется соединение, оконцеваний и ответвлений жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; Основание: ППБ РК № 1077 п. 4;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Не предоставлены акты и протокола испытаний, результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны); Основание: ППБ РК № 1077 п. 1632;	П. 119 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	На объекте отсутствует «Инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики» и «Инструкция для дежурного (оперативного) персонала»; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-12;	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует техническая документация (рабочий проект, акт приемки, технические паспорта, ведомость смонтированного оборудования); Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-14;	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

## 7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

---

**8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

---

---

**9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки**

---

---

Приложение на «\_\_» листах

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.