



Руководителю
ГУ «Отдел образования
по Аршалынскому району»
Кайрмденову Ж.Ж.

Согласно Вашему письму (зарегистрированного в ОЧС Аршалынского района за №15 от 08.01.2024 года) Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района (далее - Отдел) сообщает, что в соответствии с актом о результатах проверки за №42 от 17 июня 2022 года в КГУ «Общеобразовательная школа ст. Анар» было выявлено 2 не устранённых нарушения (1. Система звукового и речевого оповещения автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии; 2. Допускается применение напольного покрытия коридора 1 и 2 этажа из горючего материала (линолеум)), в январе т.г. на основании письма директора КГУ «Общеобразовательная школа ст. Анар» был проведен визуальный осмотр школы на соответствие правилам пожарной безопасности, в ходе которого установлено, что все 2 нарушения устранены в полном объеме.

Также, в соответствии с актом о результатах проверки за №45 от 14 июня 2022 года в КГУ «Общеобразовательная школа с. Жибек Жолы» было выявлено 1 не устраненное нарушение (напольное покрытие коридора 1 и 2 этажа выполнено из горючего материала (линолеум)), так на основании Вашего письма данное нарушение устранено, с приложением подтверждающих материалов (фото).

**Начальник ОЧС
Аршалынского района
подполковник гражданской защиты**



М. Бабаев

Исп.: О.Т. Садвокасов
Тел.: 8 (71644) 2-12-50.

